

Zodpovězení dotazu uchazeče ze dne 23.11.2016

Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, Praha 6


Identifikační údaje:

Název technické specifikace: Rekonstrukce chodeb 1. – 4. NP
Místo: objekt Thákurova 8, 10, 12, Praha 6
Investor: Domov pro seniory Elišky Purkyňové
se sídlem Cvičebná 2447/9, Praha 6
Zhotovitel projektu: Ing. Jan Šimůnek, Lesní 381, 252 30 Řevnice

Dotaz: Ve výkazu výměr je uvedena položka výměna zábradlí. Chtěla bych se zeptat, zda se jedná o zábradlí na schodišti. Nikde jsem nenašla žádný bližší popis a ani výměru. Bohužel pro ocenění popis výměna zábradlí a počet kusů nestačí

Odpověď: Tato položka se vztahuje k madlům umístěným na chodbových rampách. Na každé chodbě jsou dvě rampy, každá jedna rampa má dvě horní madla a dvě spodní madla.


Je požadováno odstranění stávajících ke svému účelu nevhodných madel a provedení nových systémových madel.



Nová madla budou nahrazovat stávající co do rozsahu tak také umístěním od podlahy. Požadovaná vzdálenost madla od stěny je schematicky znázorněna na řezu.

Design materiálu madla bude dřevo (při realizaci bude odsouhlasen vzorek zadavatelem). Jedná se o klasické opěrné madlo, ergonomický design madla musí umožňovat pevný stisk a pohodlný pohyb ruky bez kontaktu s konzolou.

Odolnost vůči nárazu – požadováno odolnost proti nárazu 100 kg v rychlosti 2,5 km/h



Potřebná výměra 8 ks madel na patro je 44,6 mb.

V Praze dne 24.11.2014

Za zadavatele
ASAGRAPH s.r.o.
Ing. Petr Man, jednatel, v.r.