

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce chodeb 1. – 4. NP v objektu Thákurova 8, 10, 12“

Zadavatel:

Obchodní firma / název zadavatele	Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Sídlo zadavatele	Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6
Právní forma	Příspěvková organizace
IČ zadavatele	70875316
Profil zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70875316
Osoba zastupující zadavatele	Eva Kalhousová, ředitelka

Zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace poskytované na základě dotazu uchazeče ze dne 25.11.2016 a 28.11.2016.

Dotaz č. 1:

Chtěla bych Vás poprosit, zda nemáte výkresy v DWG, nebo zda, byste byl tak hodný a zaslal nám šířku chodby. Potřebovali bychom to vědět kvůli šíři PVC na chodbách.

Odpověď č. 1:

Šíře chodby je 175 cm. Soubor .dwg zadavatel předkládá v příloze. Jako součást dodatečné informace přikládá zadavatel ještě výkresy v .pdf v měřítku s vyznačením svítidel a podhledových kazet - podhledové kazety mají rozměr 60x60, na šířku chodby vycházejí 3.

Dotaz č. 2:

Tímto bych Vás chtěla požádat o bližší specifikaci profese elektro. Z předané dokumentace není jasná kabeláž a nelze to podle toho ocenit. Bohužel ve výkresech to nejde ani doměřit protože nejsou v měřítku.

Ještě jednou bych chtěla poprosit o zaslání výkresů v DWG.

Odpověď č. 2:

Uchazeč bude vycházet ze specifikace uvedené v dokumentaci, nyní má možnost také doměření z příloženého DWG souboru ve verzi ACAD2000. Nezbytnou součástí specifikace díla je také fyzická prohlídka upřesňující současný stav elektroinstalace. Předpokládá se výměna kabeláže jen v nezbytných případech a pak také v místech nad budoucím podhledem k propojení nově osazených zařízení. Budou vyměněny vypínače a zásuvky, výměna bude zahrnovat nové kryty, krabice a strojky.

V Praze dne 28.11.2016

Za zadavatele

ASAGRAP s.r.o.

Ing. Petr Man, jednatel, v.r.